

WARUNKI TECHNICZNE DO SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań okresowych butli z gazem CO₂ (UDT) znajdujących się na wyposażeniu instalacji gaszenia gazem w budynku nr 29 w Warszawie:

1. Wykonanie badań okresowych zbiorników z gazem CO₂ (UDT) w ilości 144 szt. stanowiących wyposażenie urządzenia gaśniczego w budynku nr 29;
2. Butle o wymiarach: wysokość 1,5 m, średnica 0,22 m, pojemność 50 l, waga ok 95 kg z gazem.
3. Zamówienie powinno obejmować:
 - a) odbiór butli od Zamawiającego,
 - b) wykonanie wymaganego prawem okresowego badania butli zgodnie z wymaganiami prawnymi (rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna oraz badanie próby ciśnieniowej),
 - c) wykonanie wszystkich wymaganych badań UDT oraz rejestracji tych butli jeśli wymaga tego prawo,
 - d) oznakowanie butli ze wskazaniem terminów badania i terminów następnego badania,
 - e) ponowne napełnienie butli z gazem CO₂,
 - f) dostarczenie butli do Zamawiającego,
 - g) dostarczenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie badań okresowych.
4. W przypadku negatywnego wyniku badania UDT wykonanie badań dodatkowych butli w ilości do 10 szt.

Warunki formalno – prawne:

- Dostawę i montaż u Zamawiającego wykonają pracownicy Wykonawcy posiadający obywatelstwo polskie i nie są obcokrajowcami.

Warunki jakościowe:

- gwarancja wykonania badania minimum 12 miesięcy
- transport po stronie Wykonawcy

Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
mgr inż. Dawid Broda
upr.: SGSP 10583